

Отчет о Достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

ООО "Закаменск ЖКХ"


(наименование регулируемой организации)

за 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		план	факт	план	факт	план	факт				
1	Теплопасса г. Закаменск	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,062	0	0,012	0	183,7	196,01	2,3	2,75	12299,41	14752,39

Руководитель ресурсоснабжающей организации

Матуев С.А.



Ф.И.О.

Исполнитель:

Старший экономист

Туртуева М.Г.

(должность)

Ф.И.О.

8(30137)4-46-28

контакт. тел. с кодом города

697686@mail.ru

контакт. E-mail

